3.2 Bericht monatliche Eigenkontrolle

Datum	Schlammfang			Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse II (Schwerkraftabsch.)					Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I (Koaleszenzabscheider)						Entnahme[2]		Feststellungen /Störungen[3]		Durchführung von Arbeiten[3]		Bemerkungen	Unterschrift Sachkundiger/ Kontrollvermerk des Gewässerschutzbeauftragten
	Schlammschicht-dicke	Warn-anlage		Schicht-dicke Leichtfl.	Warn-anlage		Selbst-tätiger Abschluss		Schicht-dicke Leichtfl.	Aufstau-höhe[1]	Warn-anlage		Selbst-tätiger Abschluss									
	cm	OK		cm	OK		OK		cm	cm	OK		OK									
		J	N		J	N	J	N			J	N	J	N	J	N	J	N	J	N		
Max.:																						

[1] Höhendifferenz vor und nach Koaleszenzeinsatz bei laufendem Betrieb.
[2] lautet der Eintrag "ja", muss ein Eintrag in das Formblatt „Entnahmenachweis“ erfolgen.
[3] lautet der Eintrag "ja", muss ein Eintrag in das Formblatt „Festgestellte Mängel und Nachweis der Mängelbeseitigung" erfolgen.